

Váš dopis zn.:
Ze dne:

Základní škola a mateřská škola
Chyňava
Chyňava 158
267 07 Chyňava

Sp. zn.: S – KHSSC 19465/2017
Č. j.: KHSSC 19465/2017

Vyřizuje: Zuzana Jelínková
Tel.: 311 548 835
E-mail: zuzana.jelinkova@khsstc-be.cz

Datum: 12.04.2017

Stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze k žádosti Základní školy a mateřské školy Chyňava, okres Beroun, Chyňava 158, 267 07 Chyňava, IČO 70990832, o změnu zápisu do rejstříku škol a školských zařízení – navýšení stávající kapacity žáků v mateřské škole z původních 50 na 69 žáků.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, (dále jen „KHS“), jako dotčený správní úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona a podle § 10 správního řádu, vydává ve smyslu § 147 odst. 1 písm. h) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 149 odst. 1 správního řádu k žádosti Základní školy a mateřské školy Chyňava, okres Beroun, Chyňava 158, 267 07 Chyňava, IČO 70990832, o změnu zápisu do rejstříku škol a školských zařízení – navýšení stávající kapacity žáků v mateřské škole z původních 50 na 69 žáků, toto

závazné stanovisko:

Prostory mateřské školy – Mateřská škola Chyňava, Chyňava 158, 267 07, IČO 70990832 (dále jen „Mateřská škola Chyňava“) lze využívat pro poskytování školských služeb pro 69 žáků.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 10.04.2017 požádala Základní škola a mateřská škola Chyňava, okres Beroun, Chyňava 158, 267 07 Chyňava, IČO 70990832, prostřednictvím své ředitelky Mgr. Vladimíry Hamousové, KHS jako orgán ochrany veřejného zdraví o stanovisko ve věci navýšení stávající kapacity žáků v mateřské škole z 50 na 69 žáků podle § 147 odst. 1 písm. h) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon).

V žádosti se uvádí, že bylo vybudováno nové oddělení pro 19 žáků mateřské školy. V současné době jsou k dispozici 3 oddělení pro celkem 69 žáků. 1. oddělení: herna + ložnice 101,2 m², hygienické zařízení – 5x dětské umyvadlo, 5x dětské WC, 1 sprcha. 2. oddělení: herna + ložnice 102,4 m², hygienické zařízení – 5x dětské umyvadlo, 5x dětské WC, 1 sprcha. 3. oddělení: herna + ložnice 91,84 m², hygienické zařízení – 4x dětské umyvadlo, 2x dětské WC, 2x pisoár, 1 sprcha.

KHS při posuzování předmětné žádosti vycházela zejména z hygienických požadavků na prostorové podmínky upravených na základě zákona ve vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška 410“).

Podle § 7 odst. 1 věty první zákona jsou školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku, s výjimkou zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízení a zařízení školního stravování, a dále zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen "zařízení pro výchovu a vzdělávání") povinny zajistit, aby byly splněny hygienické požadavky upravené prováděcím právním předpisem na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid a nakládání s prádlem.

Dle § 4a odst. 3 vyhlášky 410 musí být pro 5 dětí zřízena jedna dětská mísa a jedno umyvadlo. Maximálně místo 2 WC mís lze instalovat dětské pisoáry. Umývárna se vybavuje 1-2 sprchami řešenými tak, aby děti mohly vstupovat do sprch bez cizí pomoci.

Dle § 4 odst. 1 vyhlášky 410 musí plocha denní místnosti užívané jako herna i ložnice činit nejméně 4m² na 1 dítě, jeli ložnice stavebně oddělená, musí plocha denní místnosti činit nejméně 3 m² na 1 dítě. Plocha na 1 lehátko nebo lůžko pro spánek musí činit nejméně 1,7 m².

KHS po posouzení žádosti konstatuje následující:

Navrhovaný počet dětí ve 3 oddělení mateřské školy o velikosti 101,2 m², 102,4 m², 91,84 m², k uvedeným prostorám náležící hygienické zařízení: 19x dětské umyvadlo, 12x dětské WC, 2x dětský pisoár, 3 x sprcha, je v souladu s § 4a a § 4 vyhlášky 410.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěla KHS k závěru, že shora popsany stav vyhovuje požadavkům právních předpisů k ochraně veřejného zdraví, a proto vydala ve věci navýšení kapacity žáků v mateřské škole toto kladné stanovisko.

Mgr. Veronika Walenková

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
pro okresy Příbram a Beroun

Rozdělovník

Adresát – posláno DS
KHS - ÚP Beroun odd. HDM